

CERTIFICAT

DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIT Dalles alvéolées DOU - BETON FLOORING SYSTEMS SA

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 384 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **DOU - BETON FLOORING SYSTEMS SA**
 Industriepark 3A
 B - 8587 SPIERE

Usine de **B - 8587 SPIERE**

le droit d'usage de la marque NF DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIT pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionnée ci-dessus.

Décision d'admission n° 131-001 du 7 juin 2012

Décision de reconduction n° 131-002 du 8 juillet 2013

Cette décision annule et remplace la décision n° 131-001 du 7 juin 2012

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours
- Durabilité : classe d'exposition
- Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite

Les caractéristiques certifiées f_{c28} , de rugosité de surface et sismique données dans le tableau de la page 2 doivent être apposées sur chaque dalle alvéolée, l'illustration ci-dessous donne un exemple de marquage:




Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Kader TORCHOUNE
Tél. : 01 64 68 83 78
Fax : 01 64 68 84 73

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Anne VOELTZEL-LEVEQUE



CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAIT

Décision d'admission n° 131-001 du 7 juin 2012

Décision de reconduction n° 131-002 du 8 juillet 2013

Cette décision annule et remplace la décision n° 131-001 du 7 juin 2012

La société **DOU - BETON FLOORING SYSTEMS SA**
Industriepark 3A
B - 8587 SPIERE

Usine de **B - 8587 SPIERE**

TABLEAU DES DALLES ALVÉOLÉES CERTIFIÉES

Dénomination commerciale	Type de Béton (1)	Dimension maximale nominale en mm		Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton	Aspect de surface
		Épaisseur Standard (2)	Largeur			
Dalles Alvéolées DOU - BETON FLOORING SYSTEMS SA	BA	170	600	40	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
	BA	130	600	40	XC1 à XC4 XF1	A - B - C

(1) BA = Béton Armé BP = Béton précontraint

(2) L'épaisseur des éléments standards peut être augmentée en sous-face et/ou en surface d'une valeur comprise entre 5 et 25 mm